



Samfällighetsföreningen Ravinen

Filmning av avloppsstammar.

Resultat av filmningen 2022-10-18

Filmningen började kl 9.30 i hus nr 91, svårt att få upp rensluckan. Filmerna slutar vid nr 95-97. ([s2-s1](#)) och ([s2-s3](#))

Därefter bytte filmningen plats till nr 103 ([s3-s4](#)) och ([s5-ut](#)) från den renslucka som ligger ca 2 meter från att ledningen går ut ca 1 meter ner i husliv. Fortsätter till en spolbrunn 4,5 meter från husliv. Brunnen har inte syns sedan Nordells flyttade in 1982 och är täckt med jord. Ledningsfilmen fortsätter till tomtgräns och en bit till. Nodras ledning har sjunkit och ligger i vatten. Därav guppet i gatan.

Dokumentation lämnades i form av 2 USB stickor.

Uno Borglin frågar om budgetoffert från Kolmårdens Rör för byte till brandklassade plaströr kan fås. Beskrivning på tänkt utförande måste skrivas av oss.